P´ODORYS - 1.NP
M=1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.NP

OZN. MIEST.	NÁZOV / ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCH. m²	OZN. PODLAHY
1.1	HALA PRE ÚČELY ŠPORTU	414,29	L1
1.2	MIESTNOSŤ PRE TECHNIKU	40,60	L1
1.3	BAŽEN	358,70	K1
1.4	BOWLINGOVÉ DRÁHY + OBSLUHA	203,28	P1
1.5	MIESTNOSŤ PRE ROLBI	15,46	L1
1.6	SKLADOVACÍ PRIESTOR	12,13	K1
1.7	KUCHYNKA	7,70	K1
1.8	BAR	15,98	P1
1.9	SEDENIE PRE BAR	34,02	P1
1.10	SEDENIE PRE BOWLING	49,68	P1
1.11	EKONOMAT	3,36	K1
1.12	WC ŽENY	6,29	K1
1.13	WC MUŽI	5,83	K1
1.14	PREDSIEŇ WC	4,21	K1
1.15	ŠATŇA MUŽI	18,00	K1
1.16	SPRCHY MUŽI	9,00	K1
1.17	WC MUŽI	7,15	K1
1.18	CHODBA	14,68	K4
1.19	WC ŽENY	7,15	K1
1.20	SPRCHY ŽENY	9,00	K1
1.21	ŠATŇA ŽENY	17,97	K1
1.22	VSTUPNÁ HALA + INFOBOD	252,40	K4
1.23	MIESTNOSŤ TRENÉRA	23,03	K1
1.24	WC	2,60	K1
1.25	SPRCHA	1,66	K1
1.26	CHODBA	16,84	K4
1.27	EKONOMAT	2,04	K1
1.28	ŠATŇA MUŽI	14,75	K1
1.29	ŠATŇA ŽENY	14,64	K1
1.30	SPRCHY ŽENY	16,49	K1
1.31	WC ŽENY	8,17	K1
1.32	WC MUŽI	7,35	K1
1.33	SPRCHY MUŽI	16,34	K1
1.34	SPRCHA	0,81	K1
1.35	VSTUPNÁ ZÁDVERIE + SPRCHY	25,35	K4
1.36	VONKAJŠIE ONKOVÉ SCHODY	19,98	

LEGENDA:
VYKURUJÚCE TELESÁ

22V96/100
- /CELOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR VENTIL-KOMPAKT,
- ODVZDUŠNENIE, DRŽIAK , ZÁSLEPKY
- DĽŽKA 1000mm
- VÝŠKA 600mm
- PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT
- ZDVOJENÉ VYKURUJÚCE TELESO S DVOMA PRIDAVNÝMI PLOCHAMI

TV15 (2,70) - UV15 (9 Okl.)
-PRI MONTÁŽI BEZ ROHOVÍ PRE KOMPAKTNE VYKUR. TELESÁ PRE DVOJROK. SYSTÉM.
-PRI MONTÁŽI BEZ ROHOVÍ PRE ÚVODZ.(MAT.) /NASTAVENIE VENTILU/
DVJ. PRIPOJAJÚCE VÝUVKY PREDHÓKA NA PLASTOVÚ RÚRKU 2/ 3/4 PRE PRIPOJENIE PLASTOVEJ TRUBKY
THR - TERMOSTATICKÁ HLAVICA PRE VENTIL KOMPAKT
UV - TERMOSTATICKÁ VLOŽKA RADIÁTORA (NASTAVENIE VENTILU)

LEGENDA:
POTRUBIE:
- DILATAČNÁ ŠKARA
- VRATNÉ POTRUBIE PODLAH. VYKUROVANIA
- PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAH. VYKUROVANIA
- VRATNÉ POTRUBIE ROZVODU K RADIÁTOROM
- PRÍVODNÉ POTRUBIE ROZVODU K RADIÁTOROM
- VRATNÉ POTRUBIE ROZVODU K VYKUROVACÍM TELESÁM PENZIÓN+BAR
- PRÍVODNÉ POTRUBIE ROZVODU K VYKUROVACÍM TELESÁM PENZIÓN+BAR

VYKUROVACIE TELESÁ:
- VYHREVNÁ PLOCHA: OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESÁ / VODT / VK1, PN 0,6 MPa, MAX. 110°C
- VÝŠKY 600 a 900 mm, SO STYRMI PRIPOJOVACÍMI OTVORMI, V PREVEDENÍ 11, 21, 22, 33
- VK - VENTIL KOMPAKT
- VK - NAPĺŇANIE ZO STENY
- PÓDORYS VYKUROVACIEHO TELESA PRÍSLUŠENSTVO VYKUROVACÍCH TELIES: ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA, ZÁSLEPKA, KONZOLA, DRŽIAK

TEPELNÁ IZOLÁCIA:
- POTRUBIE OZNAČENÉ VO VÝKRESOCH "-IZ" / IZOLOVAŤ / SA ZAIZOLUJE, HRÚBKA IZOLÁCIE VÝD ROZPOČET
- OCEĽOVÉ POTRUBIE V STENE A V PODLAHE, SA OPATRÍ TEPELNOU IZOLÁCIOU HRÚBKY 5

stupeň v rámci stavby: ŠPORTOVÉ A ODYCHOVÉ CENTRUM V OBCI ŠIROKÉ			PK TZB, s.r.o.
objekt: SO 01 - ŠPORTOVÁ HALA			
stavebné miesto: OBEC ŠIROKE		druh projektu: DPRS	Projektová kancelária technické, technológ. a energet. zariadenia stavieb
OBEC/KAT ÚZEMIE: 735.392 ST ŠIROKÉ			
meno projektu: Ing. Anton Repak		číslo zakázky: 1402	adresa: Devínska 12, 080 01 Prešov
vedúci projektant: Ing. Anton Repak		zodpovn. číslo: 1402	tel.: 051/7731 972
zodpovedný projektant: Ing. Stanislav Semančík		formát: A1+2x	email: tzb.service@gmail.com
vypracoval: Ing. Stanislav Semančík		dátum: 10.2014	web: www.pk-tzb.sk, 0903 555 925
stavebný úrad/miesto: OBECNÝ ÚRAD V ŠIROKOM			
stupeň výkresu: OSTREDNÉ VYKUROVANIE		mierka: 1 : 50	číslo výkresu: 02	číslo listu:
PÓDORYS - 1.NP			