III.NP
II.NP
I.NP
LEGENDA:
ARMATÚRY:
GU25 - GUĽOVÝ KOHÚT-PÄČKA
RV20-PN3,04 - REGULAČNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ-GM-S MERACÍM VENTILČEKMI, 110°C, PN 0,4 MPa,
POLOHA PREDNASTAVENIA 3,04 ot.
VK15 - KOHÚT PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ STN 13 7061 PN 1,0 MPa
- AUTOMATICKY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN15
F 40 - FILTER ÚK DO POTRUBIA
VYKUROVACIE TELESÁ:
- VYHREVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESÁ / VODT /
PSO, PN 0,6 MPa, MAX. 110°C
VÝŠKY 600 a 900 mm, SO ŠTYRMI PRIPOJOVACIMI OTVORMI, V PREVEDENÍ 11, 21, 22, 33
- VK - NAPĺŇANIE 2,0 STĺPMI
- NÁPUĽNÉ 2,0 STĺPMI
- PODORYS VYKURKOVACIEHO TELESA
PRIEUŠENIE/VYUŽITIE VYKURKOVACÍCH TELIES: ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA, ZÁSLEPKA, KONZOLA, DRŽIAK
TEPELNÁ IZOLÁCIA:
- POTRUBIE OZNAČENÉ VO VÝKRESOCH "IZ" / IZOLOVAT / SA ZAIZOLUJE,
HRUBKA IZOLACIE VIĎ RozPOČET
- OCEĽOVÉ POTRUBIE V STENE A V PODLAHE, SA OPATRÍ TEPELNOU IZOLÁCIOU HRÚBKY 5mm
LEGENDA:
VYKUROVACIE TELESÁ
22VK6/1000 -OCEĽOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR VENTIL-KOMPAKT,
ODVZDUŠNENIE, DRŽIAK , ZÁSLEPKY
DĽŽKA 1000mm
VÝŠKA 600mm
PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT
ZDVOJENÉ VYKUROVACIE TELESO S DVOMA PREDNÁVŇTMI PLOCHAMI
TV15 (2.70) - UVI15 (9 Ok.)
PRÍPAJACIA SÚSTAVA , ROHOVÁ PRE KOMPAKTNÉ VYKUR. TELESÁ PRE DVOJRÚR. SYSTÉM,
TV- ROHOVÁ 4-CESTNÁ ARMATÚRA PRE DVOJTRUBKU (NASTAVENIE VENTILU)
DVE PRÍPAJACIE VSUVKY, PRECHODKA NA PLASTOVÚ RÚRKU Ø 3/4 PRE PRÍPOJENIE PLASTOVEJ TRUBKY
THM - TERMOSTATICKÁ HLAVICA PRE VENTIL KOMPAKT
TH- TERMOSTATICKÁ VLOŽKA RADIÁTORA / NASTAVENIE VENTILU
LEGENDA:
POTRUBIE:
- DILATAČNÁ ŠKÁRA
- VRATNE POTRUBIE PODLAH, VYKURKOVANIA
- PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAH, VYKURKOVANIA
- VRATNE POTRUBIE ROZVODU K RADIÁTOROM
- PRÍVODNÉ POTRUBIE ROZVODU K RADIÁTOROM
- VRATNE POTRUBIE ROZVODU K VYKURKOVACÍM TELESÁM PENZIÓN+BAR
- PRÍVODNÉ POTRUBIE ROZVODU K VYKURKOVACÍM TELESÁM PENZIÓN+BAR
DODÁVKA VZT
REG. UZOL 1"
UVK - PODLAHA
Q=32,618 kW
M=5,604 m3/h
H= 34,3 kPa
t=8,1/4°C (42/33,2°C
UVK - VZT 1. NP
Q= 13,4 kW
MM=6 m3/h
H= 30 kPa
(t 20°C (80/60°C)
UVK - VZT 2. NP
Q= 13,4 kW
MM=6 m3/h
H= 30 kPa
(t 20°C (80/60°C)
UVK - VZT BAŽEN
Q= 68,2 kW
MM=9 m3/h
H= 18,5 kPa
(t 20°C (80/60°C)
ŠPORTOVÉ A ODYCHOVÉ CENTRUM V OBCI ŠIROKÉ
SO 01 - ŠPORTOVÁ HALA
PK TZB, s.r.o.
OBEC ŠIROKÉ
OBCOVÝ ÚRAD č. 116, 082 37 ŠIROKÉ
OPES
Ing. Peter Rusek
Ing. Adrian Rusek
Ing. Stanislav Semančík
Ing. Stanislav Semančík
02.2016
1:50
05
ZVISLÁ SCHÉMA